

Jakość wody na pływalni spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach poza przekroczeniami:

Niecka jacuzzi – woda z niecki

1. Chlor związany 0,51 mg/l
2. Chlor wolny 0,54 mg/l

Niecka jacuzzi (SWIM SPA) – woda z niecki

1. Chlor związany 0,40 mg/l

Ze względu na stan naruszenia dopuszczalnych norm określonych w rozporządzeniu podjęto decyzję wyłączenia systemu cyrkulacji niecki jacuzzi ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz podjęcia działań naprawczych:

- mycie i dezynfekcja posadzki plaży basenowej
- mycie i dezynfekcja niecek basenu oraz wanny SPA
- napełnianie niecek wodą wodociągową
- przechlorowanie obydwu układów
- kilkukrotne płukanie złóż filtracyjnych